



УНП 391826914
р/р BY54MMBN 3012 2000 0001 0023 0930
у банку ААТ «Банк Дабрабыт»,
код банка MMBNBY22

УНП 391826914
р/с BY54MMBN 3012 2000 0001 0023 0930
в банке ОАО «Банк Дабрабыт»,
код банка MMBNBY22

Дата заполнения: _____

Описание системы

Поддерживаемый параметр

* В поле «Дополнительно» указывают тип датчика, необходимость его питания от шкафа (активный/пассивный/ с собственным источником питания).

Группа электродвигателей

* Количество одновременно работающих электродвигателей (один основной и дополнительные электродвигатели, включающиеся по сигналу управляющих реле или датчика)

** Количество резервных электродвигателей (включаются автоматически при аварии системы управления)

*** С преобразователем частоты работают все электродвигатели попеременно.

**** С преобразователем частоты работает только один электродвигатель

Данные электродвигателей

Номер электродвигателя	1	2	3	4	5	6
Мощность, кВт						
Напряжение, В						
Номинальный ток, А						
Номинальная частота вращения, об/мин						
Тип электродвигателей	☐	асинхронный с к.з. ротором			☐	асинхронный с фазным ротором
Наличие встроенных устройств в двигателе	☐	РТС-датчик			☐	Термореле
	☐	Pt100/Pt1000			☐	Датчик влажности (указать тип)
Примечание						



СПЕКТР ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ

Товариства з абмежаванай адказнасцю «Спектр прамысловых рашэнняў»

вул. Мінская 16, офіс 1, г. Віцебск,
210036, Рэспубліка Беларусь
+375 (212) 67 59 90; 67 59 91
+375 (29) 896 59 91
info@sprom.by | www.sprom.by

УНП 391826914
р/р BY54MMBN 3012 2000 0001 0023 0930
у банку ААТ «Банк Добрабыт»,
код банка MMBNBY22

Общество с ограниченной ответственностью «Спектр промышленных решений»

ул. Минская 16, офис 1, г. Витебск,
210036, Республика Беларусь
+375 (212) 67 59 90; 67 59 91
+375 (29) 896 59 91
info@sprom.by | www.sprom.by

УНП 391826914
р/р BY54MMBN 3012 2000 0001 0023 0930
в банке ОАО «Банк Добрабыт»,
код банка MMBNBY22

Параметры и климатическое исполнение ШУ

☐	УХЛ4* (Эксплуатация в отапливаемом помещении при температуре от +1 °С до +35 °С)
☐	УХЛ2 (Эксплуатация под навесом или в помещениях при температуре от - 60°С до + 40°С)
☐	УХЛ1 (Эксплуатация на открытом воздухе при температуре от - 60°С до + 40°С)
Расположение вводов/выводов в ШУ	
☐	Снизу**
☐	Сверху
Ограничения по габаритам, мм	Высота
Исполнение	Навесное
Степень защиты шкафа	IP54
Взрывозащищенное исполнение	1ExdIIBT5
Максимальное расстояние от шкафа до двигателя, м	

* климатическое исполнение УХЛ4 [температура окружающего воздуха не более +40 °С и не ниже 0 °С, средняя за 24 ч – не более 35 °С].

** В стандартном исполнении расположение вводов/выводов во всех шкафах управления-снизу

Способ пуска

☐	Прямой пуск	☐	Один преобразователь частоты, пуск дополнительных насосов напрямую от сети
☐	Плавный пуск	☐	Один ПЧ, пуск дополнительных насосов через УПП
		☐	ПЧ на каждый электродвигатель

Дополнительные функции шкафа управления

Количество вводов питания	Управление и диспетчеризация*
☐ Один ввод питания	☐ Сухие контакты
☐ Два ввода питания (с АВР)	☐ GSM
☐ Два ввода питания (без АВР)	☐ Связь по последовательному интерфейсу
☐ Ввод на каждый электродвигатель	Укажите протокол
	Укажите интерфейс

*Указать требуемые сигналы в разделе «Другие требования и пожелания»

Другие требования и пожелания

Дистанционное управление	Укажите сигналы
Диспетчеризация	Укажите сигналы
Требования к режимам управления	
Требования к индикации на панели	
Дистанционный пульт управления	

Дополнительное оборудование (для включения в комплект поставки)

☐ Датчик давления 4...20 мА	Диапазон измерения, бар
☐ Реле давления	Рабочее/максимальное давление
☐ Реле защиты от «сухого» хода	Укажите давление «сухого» хода
☐ Поплавковый датчик уровня	Указать длину кабеля и количество

Алгоритм работы системы/Примечание
